



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

12.12.2012

м. Кривий Ріг

№ 367

***Про затвердження науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання населення м. Кривого Рогу та норм витрат питної води на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць***

З метою приведення нормативів питного водопостачання до фактичного рівня споживання населенням міста; відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»; на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»; на підставі звіту від 13.09.2012 науково-дослідної роботи «Розробка нормативів питного водопостачання м. Кривий Ріг», виконаної товариством з обмеженою відповідальністю «Науковий інститут системних досліджень», та позитивного висновку аудиту від 13.09.2012 Державного вищого навчального закладу «Київський університет управління та підприємництва»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити погоджені з управлінням охорони здоров'я виконкому міської ради, Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів і Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області науково обґрунтовані:

1.1 нормативи питного водопостачання населення м. Кривого Рогу (додаються);

1.2 норми витрат питної води для населення м. Кривого Рогу на поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1, 2 до рішення виконкому міської ради від 26.11.2008 №821 «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м. Кривому Розі».

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2013.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Вербицького Г.П.

*Міський голова*

*Ю.Вілкул*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення виконкому міської ради  
12.12.2012 №367

**Науково обґрунтовані нормативи  
питного водопостачання населення м. Кривого Рогу**

№ з/п	Види благоустрою житлового фонду	Загальний норматив питного водопостачання, л/добу на 1 особу	Норми водоспоживання населенням, л/добу на 1 особу		
			загальні	холодної води	гарячої води
1	2	3	4	5	6
<b>1. Багатоквартирні житлові будинки</b>					
1	З водопроводом і каналізацією без ванн і газопостачання	175	175	175	-
2	З водопроводом і каналізацією без ванн, з газопостачанням	214	200	200	-
3	З водопроводом і каналізацією, ваннами, душами та газовими водопідігрівачами	333,0	300	300	-
4	З водопроводом і каналізацією, ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами й багатоточковим водорозбором	322,6	320	320	-
5	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, сидячими ваннами та душами; при відсутності гарячої води	411,0 -	360 300	230 300	130 -
6	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами та душами; при відсутності гарячої води	430,0 -	400 320	260 320	140 -
7	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами та душами в будинках, вищих за 12 поверхів; при відсутності гарячої води	478,0 -	470 380	320 380	150 -
8	З водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 1500 – 1700мм та душами в будинках з автономними (або індивідуальними) водопідігрівачами; при непрацюючих водопідігрівачах або при їх відсутності	380 -	380 320	380 320	- -
<b>2. Приватні та малоквартирні житлові будинки</b>					
1	З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок	60	60	60	-
2	З користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів	165	160	160	-

1	2	3	4	5	6
3	З водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн і газопостачання	245	175	175	-
4	З водопроводом і каналізацією (або вигрібом), без ванн з газопостачанням	242	200	200	-
5	З водопроводом і каналізацією (або вигрібом), ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі	236	230	230	-
6	З водопроводом і каналізацією (або вигрібом), ваннами та газовими водопідігрівачами	350	300	300	-
7	З водопроводом і каналізацією (або вигрібом), ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами й багатоточковим водорозбором	345	320	320	-
8	З водопроводом і каналізацією, ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером	430	380	380	-
9	З водопроводом і місцевою каналізацією, ваннами та душами, з автономним (індивідуальним) теплопостачанням та бойлером	396	380	380	-
<b>3. Гуртожитки</b>					
1	Без душових, водопровід	60	60	60	-
2	Із загальними душовими, з централізованим гарячим водопостачанням; при відсутності гарячої води	205 -	160 120	80 120	80 -
3	Із загальними кухнями та блоками душових на поверхах у кожній секції будинку; при відсутності гарячої води	225 -	180 140	100 140	80 -

*Керуюча справами виконкому*

*О.Шовгеля*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Рішення виконкому міської ради*

*12.12.2012 №367*

***Науково обґрунтовані норми витрат  
питної води для населення м. Кривого Рогу на  
поливання газонів, присадибних ділянок, теплиць***

<b><i>№ з/п</i></b>	<b><i>Призначення</i></b>	<b><i>Норми витрат л/м<sup>2</sup></i></b>	<b><i>Примітка</i></b>
1	Газони та квітники	6,0	
2	Овочеві та плодові дерева	15,0	2 рази на добу по 7,5 л/м <sup>2</sup>
3	Посадки в парниках та теплицях	15,0	

***Керуюча справами виконкому***

***О.Шовгеля***